

Procédure N° : CRYO CO 01

Page/Sheet 5/5

RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE Leak test report		DOSSIER N° File n° 783	RAPPORT N° Report n° VBOZ
<input checked="" type="radio"/> AIR Air	<input type="radio"/> NH3 NH3	<input type="radio"/> PETROLE Petroleum	
CLIENT: Air Liquide AGS Customer		REPERE APPAREIL: LIN Item n°	
REFERENCE: ASU N°3 ROSILEK 70101 Reference		GFC N° Traveller n° 784-CP2	Op n° 2-1-1-4 Op n° 2-1-2-4
EPREUVE SUIVANT SPECIFICATION: Test according to specification n°			Rév.: Rev.

CONDITIONS OPERATOIRES

Operating conditions

- NATURE DU GAZ* OU PENETRANT D'EPREUVE: AIR ☒ NH3 ☐ PETROLE ☐
Nature of gas* or Penetrant test Air nh3 Petroleum
- DEPRESSION AVANT EPREUVE: 380 Mm Hg
Vacuum before test
- PRESSIION* OU DEPRESSION* D'EPREUVE: Bar
Test pressure* or vacuum
- TEMPS DE MAINTIEN SOUS PRESSIION: 10 seconds
Pressure duration
- MANOMETRE N°: MV6
Manometer n°
- NATURE DU REVELATEUR: FOAMY solution
Kind of developer
- MODE D'APPLICATION DU REVELATEUR: BRUSH
Type of application of developer

EXAMEN

Inspection

- RESULTATS: CONF
Results
- NON CONFORMITE N°:
Non conformance n°

C/ VIDANGE - RINCAGE

Draining - Rinsing

- PRESSIION DU GAZ:
Gas Pressure
- NATURE DU GAZ* OU FLUIDE
Nature of gas* or fluide
- NOMBRE DE RINCAGES:
Number of rinsings

OPERATEUR CMP Arles CMP Arles Operator	NOM: DUFLOT.M Name	NIV: II Level	VISA: [Signature] VISA:	DATE 04/07/05
CONTROLEUR CMP Arles CMP Arles Inspector	NOM: Name	NIV: Level	VISA:	DATE
INSPECTION CLIENT Customer inspector	NOM: Name	NIV: Level	VISA:	DATE

* Barrer la mention inutile

Remove the unnecessary mention