

C.BOX
W73101

A-WLW73101
A-WL73140

CHIMNEY
GAZ VAPORIZER
PLYN. ODPAROVAC

V ZLASE +0.5m
A-WL73101
A-WL73140

A-WL73101

A-WL44001
A-WL48001
B-WL44001
B-WL48001

TECHNOLOGICKE DISPOZICIE
OZNAČENIE

A-WL72001, A-WL74201, A-WL74101, A-WL73101, A-WL73201
B-WL72001, B-WL74201, B-WL74101, B-WL73301, B-WL73201

PRÍVOD DO MCC
SUPPLY TO MCC
NIE JE PREDMETOM PROJ.
IS NOT IN CONTENTS
OF THIS PROJECT

A-WL73201, B-WL73201
A-WL73101, B-WL73101

B-WL62001, B-WL63001, B-WL64101, B-WL64201, B-WL72001
B-WL73001, B-WL74001, B-WL74201
A-WL62001, A-WL63001, A-WL64101, A-WL64201, A-WL72001
A-WL73001, A-WL74001, A-WL74201, A-WL73101

A-WL72001
B-WL72001

A-WL74201
B-WL74201

A-WL74101
B-WL74101

LIN TANK

A-WL73101
B-WL73101
A-WL73201
B-WL73201

NAPÁJOVÁ SÚSTAVA/VOLTAGE SYSTEM:
3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA/PROTECTION:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA
AUTOMATIC DISCONNECT FROM MAINS
PROSTREDIE/SURROUNDING:
3.1.1-ZÁKLADNÉ/BASIC (V ROZLOŽENÍ/ IN CONTROL BOX)
4.1.1-VONKAŠIE/ OUTDOOR
4.1.2-POD PRÍSTREŠKOM/ UNDER SHELTER
(POD LIN TANK/ UNDER LIN TANK)

POZNAMKY/NOTICES:

1. SILOVÉ KÁBLE - VROBNÝ ZLÁB
2. RADIČOVÉ KÁBLE - SPONNÝ ZLÁB
3. PRI VEŠKÝM POČTE KÁBLOV JE MOŽNÉ POUŽÍť MIMO HLAVNÝCH TRÁS (UŠŤVÝ) VOŠŤE ZLÁBY ALBO V JEJEDNOM ZLÁBE PREPÁKOUJ ODELT SILOVÉ A RADIČOVÉ KÁBLE

VATECH
ELIN ERG SR

AIR LIQUIDE

REPLACES: 79
REPLACED BY: 79

3	A	01/2006	MS STUDENT	MS BARONK	SKOTKOV STAV
0	06/2006	MS STUDENT	MS BARONK	REALIZOVANÝ PROJEKT	
REV	DATE	NAME	CHECKED	HISTORY FILE	

JOB CODE: K70101
REFERENCE: ASU No. 9 KOŠICE

TITLE: UNIT - LIN, LOX TANKS AND CHIMNEY

DRNG: 03 EE-01
DRAWING NO: 792.87794
REV: A

SHEET: 001 OF 008 SHEETS
SCALE: 1:100
ORIGINAL FORMAT: A2