



REZ / SECTION A-A

KABLOVÝ KANÁL 400x300 - KONDUKT + PŘEVA VRTKOVÉ LOSKY  
CABLE CHANNEL 400x300 - CONDUIT + COVER TUBE  
1m = 10

RÚRA DN150  
PIPE DN150  
1m = 120



PROJEKTOVANÉ KABLOVÉ KANÁLY  
DESIGNED CABLE CHANNELS

ESTVÁJACE KABLOVÉ KANÁLY  
EXISTING CABLE CHANNELS

ČÍSLO NUMBER	TP TYPE	NÁZOV PŘÍKROV DESCRIPTION	VÝROBKA PRODUCER	POČET PIECES	HMOTNOST WEIGHT
Q1	D300-12	ZEMNÝ OTVOROVACÍ TISK, 2000A, 40A	ALSTOM	3 ks	300 kg
Q2	D300-12	ZEMNÝ OTVOROVACÍ TISK, 2000A, 40A	ALSTOM	3 ks	300 kg
Q7	D300-12	ZEMNÝ OTVOROVACÍ TISK, 2000A, 40A	ALSTOM	3 ks	300 kg
Q8,9	D300-12	VÝKONOVÝ OTVOROVACÍ SO ZEMNÍM NÍZKÝM TISK, 2000A, 40A	ALSTOM	3 ks	325 kg
Q0	QJ31	VÝKONOVÝ VYPÍNAČ TISK, 1250A, 31,5kV	ALSTOM	1 ks	
TA	AT123	ROZVODNÝ TRANSFORMÁTOR PROUHU 10kV/10kV	PFISTER	3 ks	385 kg
TV	EP123	ROZVODNÝ TRANSFORMÁTOR PROUHU 10kV/10kV	PFISTER	3 ks	300 kg
FA	EP123	ROZVODNÝ TRANSFORMÁTOR PROUHU 10kV/10kV	PFISTER	3 ks	14,3 kg
I	CS-550/1	PODPOVÝŠKOVÝ ISOLÁTOR	ELECTROTECHNIK	3 ks	57 kg

VÝROBČOVÁ DESIGNED	ING. KUCHTA	STUPĚŇ DOKUMENTACE DOCUMENTATION	RP DD	STAVBA BUILDING	US STEEL KOSICE - AIR SEPARATION UNIT No.9	PROJEKT NO.	DOCUMENT NO.	REV.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT APPROVED	ING. KUCHTA	DATA DATE	08/2005	ČÁST A PART	ROZVODNÁ TROJKA T01 A T02	50.3023.01.	A3.761.255	1
KONTROLOVAL CHECKED	ING. TOMEK	FORMÁT FORMAT	2 x A4	NÁZOV VÝKRESU DESCRIPTION	110kV SWITCHGEAR T01 AND T02	ČÍSLO PŘÍLOHY ANNEX	37	ČÍSLO LISTU No. OF SHEET
GEN. DODAVATEL CONTRACTOR	AIR LIQUIDE, 57, AVE. CARNOT-B.P. 313, 97503 CHAMPIGNY CEDEX	MĚŘKA SCALE	1 : 75			ARCHIVNÍ ČÍSLO VJE DRAWING No. VJE		1 z 1 REV. 0
OBEDNÁVATEL SUBCONTRACTOR	AREVA ENERGietechnik GmbH, KÖNIGSBRUCKER 124, DRESDEN	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO NUMBER OF CONTRACT	9738			V02-1240/2005/9738/A1/37		0

vůje

VJE, a.s.  
Okružní 5, 918 64 Tmava  
Slovenská republika